

GODKÄNNANDEBEVIS

3189/90

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

RaniMoBar, Luft- och ångspärr

- Innehavare** AB Rani Plast Oy, Fabriksvägen 6, FI-68700 Teerijärvi, tel: +358 20 7680 111, fax: +358 20 7680 200, e-post: raniplast@raniplast.com, hemsida: www.raniplast.com, organisationsnr: FI21073065.
- Produkt** RaniMoBar, luft- och ångspärr av LD-polyeten, med nominell tjocklek 0,12 mm, 0,15 mm respektive 0,20 mm.
- Avsedd användning** Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.
- Godkännande** Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Fukt, allmänt	6:51
Fuktsäkerhet	6:53, första meningen
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325

Produkterna har även bedömts mot kraven i certifieringsregel CR 128, bilaga 1.

- Tillhörande handlingar** RaniMoBar Luft- och ångspärr monteringsanvisningar, daterad 02.01.2012.


- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-06-10 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: diarie nr. 410-94-0463, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
AB Rani plast Oy, Terjärv
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen gör direkt på produkten samt på emballage på varje levererad produkt och omfattar:
- Märkning direkt på produkt:
- | | |
|---|---------------------------|
| Produktens typbeteckning | Luft- och ångspärr |
| P-märke | Ā |
| Godkännandets nummer | 3189/90 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
- Märkning på emballage:
- | | |
|---|------------------------------------|
| Innehavare | AB Rani Plast Oy, Terjärv |
| P-märke | Ā |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | Luft- och ångspärr |
| Godkännandets nummer | 3189/90 |
| Egenskap, ånggenomgångsmotstånd | värde |
| Egenskap, tjocklek | 0,12mm, 0,15mm resp. 0,20mm |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport F302053B, F616435, F620368 och FX106722B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-09-18 och projektnummer T200072-04.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2017-01-31



Håkan Thiman



Linda Ring Thorén